

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Нижегородской области**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),  
e-mail: info@mchs.nnov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-11-00, факс. 200-11-70 (код - 831),  
e-mail: info@mchs.nnov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинск**

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 11 тел. 8(831) 26-55-71  
e-mail: ondpr-dzerzhinsk@nnov.52.mchs.gov.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**Предписание № 131/1/92  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

«09» августа 2021 г.

г. Дзержинск

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ДЕТСКИЙ САД №125 "ЯБЛОНЬКА", ИНН 5249054998,**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение Решения заместителя главного государственного инспектора города Дзержинск Нижегородской области по пожарному надзору Галанина Дмитрия Александровича № 131 от 26.07.2021, учетный номер выездной проверки в ЕРКНМ № 52210061000200394542, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 73, ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в период с «10» час. «00» мин. «30» июля 2021 года по «12» час. «00» мин. «09» августа 2021 года проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинск – государственным инспектором города Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Галаниным Иваном Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

помещений, зданий и территории МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №125» по адресу: 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Октябрьская, д. 44А

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с законным представителем МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД №125 "ЯБЛОНЬКА" в лице заведующий Фоменковой Марией Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований законодательства РФ с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
1.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), а также отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, так как не обеспечено проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» (далее – «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»)	04.08.2022	
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем		04.08.2022	

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

При несогласии с выданным предписанием, в соответствии с п. 5 ст. 36 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа, решения контрольного (надзорного) органа, повлекшие за собой нарушение прав контролируемых лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок обжалования регламентирован гл. 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Дзержинск - государственный инспектор города Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору Галанин Иван Сергеевич

«09» августа 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

Законный представитель МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД №125 "ЯБЛОНЫКА" - в лице заведующий Фоменковой Марии Геннадьевны

(должность, фамилия, инициалы)

«09» августа 2021 г.

✓ Фомен  
(подпись)

Заведующий МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДЕТСКИЙ САД №125 "ЯБЛОНЫКА" Фоменкова Мария Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы)

«09» августа 2021 г.

✓ Фомен  
(подпись)